

Generalinspektion RecaPlus nach DIN 1999-100 und DIN 4040-100

Webcode **M7030** 



Alle Abscheideranlagen sind vor der Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von maximal fünf Jahren einer Generalinspektion zu unterziehen.

Bei einer Generalinspektion sind normgemäß verschiedene Prüfungen durchzuführen. Dazu gehören:

- Visuelle Überprüfung, ob sich die Anlage in ordnungsgemäßem Zustand befindet
- Überprüfung, ob die Bezeichnung und die Kennwerte der Anlage mit den Angaben der Zulassung übereinstimmen
- Überprüfung der Nenngröße
- Überprüfung der Anlagenteile nach Stand der Technik
- Prüfen der Dichtheit der Anlage
- etc.

Mall führt die Generalinspektion durch, jedoch ist vorab die Anlage vollständig zu entleeren und zu reinigen.

Nach der Generalinspektion erfolgt die Inbetriebnahme mit Betreibereinweisung durch fachkundige Mall-Monteure.

Rohrleitung

Auch die Zulaufleitung zum Abscheider unterliegt strengen Regelungen in Bezug auf Werkstoffauswahl, Art der Dichtungen und Dichtheit. Die Überprüfung erfolgt nach DIN EN 1610 oder entsprechend der DIN-Mitteilung 9-2006.



Intervalle der Generalinspektion			
	Leichtflüssigkeitsabscheider	Fettabscheider	Waschwasser-aufbereitung
Entsorgung	Bedarfsgerecht	Monatlich	Bedarfsgerecht
Generalinspektion	Alle 5 Jahre	Alle 5 Jahre	Alle 5 Jahre
Qualifikation	Fachkunde nach DIN 1999-100	Fachkunde nach DIN 4040-100	Fachkunde