



## Mall-Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD NeutraRho Basic nach EN 1825-1 und DIN 4040-100 zur Freiaufstellung

- Zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen
- Behälterdeckel mit Schnellspanverschluss geruchsdicht verschlossen
- Zu- und Ablauf für Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522 sowie an HT-Rohr nach DIN 19560
- Geringer Platzbedarf, max. Breite 800 mm

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Nenn- größe	Schlamm- fanginhalt	Gesamt- inhalt	Außen- maße L	Außen- maße B D 1	Gesamt- tiefe H 1	Gesamt- tiefe H 2	Zulauf a	Ablauf b	Nenn- weite	Fett- speicher- menge	Max. Bauteil- größe L x B x H mm	Gesamt- gewicht
		NS	l	l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN	l	kg
612330	Rho 2-200	2	200	500	1210	760	1590	1480	1020	950	100	80	1210 x 760 x 1590	100
612331	Rho 4-400	4	400	770	1635	760	1590	1480	1020	950	100	160	1635 x 760 x 1590	140
612332	Rho 7,5-750	7,5	750	1280	1930	800	1940	1825	1320	1250	150	300	1930 x 800 x 1940	170
612333	Rho 10-1000	10	1000	1740	2545	800	1940	1825	1320	1250	150	400	2545 x 800 x 1940	210

## Mall-Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD NeutraRho Smart mit Absaugvorrichtung nach EN 1825-1 und DIN 4040-100 zur Freiaufstellung

- Ausführung mit zusätzlicher Absaugvorrichtung aus PE 100 zur manuellen geruchsfreien Entleerung des Fettabscheiders
- Mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2"
- Anlage komplett montiert
- Bedienungsseite in Fließrichtung rechts/links

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Nenn- größe	Schlamm- fanginhalt	Gesamt- inhalt	Außen- maße L	Außen- maße B D 1	Gesamt- tiefe H 1	Gesamt- tiefe H 2	Zulauf a	Ablauf b	Nenn- weite	Fett- speicher- menge	Max. Bauteil- größe L x B x H mm	Gesamt- gewicht
		NS	l	l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN	l	kg
612334	Smart 2-200	2	200	500	1210	990	1590	1480	1020	950	100	80	1210 x 990 x 1590	110
612335	Smart 4-400	4	400	770	1635	990	1590	1480	1020	950	100	160	1635 x 990 x 1590	150
612336	Smart 7,5-750	7,5	750	1280	1930	1030	1934	1825	1320	1250	150	300	1930 x 1030 x 1940	180
612337	Smart 10-1000	10	1000	1740	2545	1030	1934	1825	1320	1250	150	400	2545 x 1030 x 1940	220

### Bestell-Nummer Optionen für beide Ausführungen

- 612349 Probenahmeeinrichtung waagerechter Ablauf zu NS 2 + 4
- 612350 Probenahmeeinrichtung waagerechter Ablauf zu NS 7,5 + 10
- 612351 Probenahmeeinrichtung senkrechter Ablauf zu NS 2 + 4
- 612352 Probenahmeeinrichtung senkrechter Ablauf zu NS 7,5 + 10
- 612358 Anschlusskasten Aufputz für Storz-Kupplung

### Hinweis zum Rückstauschutz

Liegt der Ruhewasserspiegel der Abscheideranlage für Fette unterhalb der Rückstauenebene, ist diese nach DIN EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage in Kombination mit einer Rückstauschleife zu entwässern, um einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau zu garantieren.

### Fettabscheideranlage NeutraRho inkl. Absaugvorrichtung, Schauglas und manueller Füllereinheit auf Anfrage

Webcode **M5571**

